

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 4月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	コントロール建屋非放射性ストームドレン系サンプポンプにおいて、当該サンプへ排水していた際、水位が自動起動レベルまで達していないにもかかわらず、「C/B NSDサンプ液位高/低」の警報発生と、サンプポンプ(A)と(B)が自動起動したことが認められたため、液位検出スイッチを点検・修理。 なお、当該サンプポンプは手動にて起動できることから排水処理に影響はない。	GⅢ	4月7日