

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 7月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等             | 不適合件名  | グレード | 発見日   |
|-----|-----------------|--|------|-------|
| 1   | 1・2号廃棄物<br>処理設備 | 廃棄物管理部署にて放射性固体廃棄物の常設集積所投棄数集計(4~6月分)を行っていたところ、当該部署で把握していない物量の廃棄物が廃棄されていたため、関係箇所へ確認したところ、追加発生した廃棄物を、事前協議を行わないまま常設集積場に廃棄したことが認められたため、原因調査・対策検討。 | GIII | 7月27日 |