

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年12月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	気象観測用温度・湿度記録計において、動作不良(印字箇所の変質により、記録用紙へ乱打点している)が認められたため、当該記録計を点検・修理。 なお、停止期間の記録は、周辺放射線監視用データ収集処理装置のデータを代用。	GIII	12月1日