

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 2月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系タービン建屋排気ファン(C)逆流防止ダンパーにおいて、動作不良(ファン停止後に全閉にならない)が認められたため、当該逆流防止ダンパーを点検・修理。 なお、排気ファン(A)及び(B)が運転可能であり建屋の換気に影響はない。	GⅢ	2月6日