

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 2月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系中央制御室冷凍機(B)油ポンプのシャフトにおいて、軸受との間隙に許容値外れ(判定値:0. 15mm以内であるのに対し、最大0. 20mm)が認められたため、当該シャフトを点検・修理。	GⅢ	2月13日
2	1・2号廃棄物処理設備	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)1WA-2(6B)、廃棄物処理建屋送風機(A)用しや断器において、配電盤内の接続・断路用のレバーの固着により、断路位置へ変更(移動)できないことが認められたため、当該配電盤内の操作機構部を点検。	GⅢ	2月13日
3	その他	一次水処理設備純水造水用ラインのイオン交換塔(OH塔)出口導電率計において、指示値不良(現場側タッチパネルの指示値が「0. 00μS/cm」を指示している)が認められたため、当該導電率計を点検・修理。 なお、制御室側の導電率記録計の指示値は正常であることが確認できており、純水の造水に影響はない。	GⅢ	2月13日