## 東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2024年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2024年 9月25日(水)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 9月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1		一次水処理設備濃縮汚泥貯槽用撹拌機電動機において、点検終了後の試運転を行ったところ過 負荷による自動停止が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該電動機からの異音・異臭はなく、汚泥による撹拌機の固着もないことを確認している。	GⅢ	9月19日