

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 4月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	雑固体廃棄物焼却設備雑固体投入ダンパーシール用エアシリンダーにおいて、動作不良(動作が 緩慢)が認められたため、当該エアシリンダーを点検・修理。 なお、当該エアシリンダーは、助勢により動作可能であるため、現時点で焼却設備の運転に影響 はない。	GⅢ	4月4日