

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 4月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	放射性ドレン移送系原子炉建屋低電導度廃液サンプ(A) 液位検出スイッチにおいて、動作不良(当該サンプへの流入がないにもかかわらず液位高警報発生)が認められたため、当該スイッチを点検・修理。 なお、液位制御に関わる他の液位検出スイッチが健全であるため排水処理に影響はない。	GⅢ	4月8日