

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 5月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	低電導度廃液系脱塩塔(A)出口導電率計において、廃液処理中に出力不良(検出された数値が正常にプロセス計算機側に出力されず廃液移送中のモードが移行しない)が認められたため、当該導電率計を点検・修理。 なお、脱塩塔(B)にて廃液処理が可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	5月15日