

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 5月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	エリア放射線モニター系1・2号機線源校正装置のシャッター(3枚中1枚)において、放射線モニター点検後に動作不良(シャッターが開閉を繰り返す)が認められたため、当該シャッターを点検・修理。 なお、当該装置が点検・修理が完了するまで、使用予定がないため運用上問題はない。	GⅢ	5月19日