

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 6月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系サービス建屋冷凍機において、点検中の試運転時に当該冷凍機が停止しない(停止操作をしても止まらない)現象が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該冷凍機については、しゃ断器を「切」とし停止させた。	GⅢ	5月19日