

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 6月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器温度調節弁後弁において、点検時にシート部からの漏えい(約1秒に3滴・非放射性)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、漏えい量は微量であるため、点検作業への影響はない。	GⅢ	5月30日
2	その他	移動式放射性物質監視装置(モニタリングカー)ダスト測定器(原子力防災資機材)において、点検中の印加電圧出力試験時に基準値(±10V)を逸脱していることが認められたため、当該測定器を点検・修理。 なお、当該測定器(原子力防災資機材)の代替として、GM管式サーベイメーターをモニタリングカーに配備したことから、運用上の影響はない。	GⅢ	5月29日