

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 6月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	放射性気体廃棄物管理に係る定例報告書において、システム更新後の運用時に担当グループから当直長へ通知されないことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、放射性気体廃棄物の測定は定期的(1回/週)に実施しており、測定結果は検出限界未満であることを確認している。また、通知されていない期間の報告書は代替措置により当直長へ通知した。	GⅢ	5月28日