

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 6月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	発電所周辺監視柵において、フェンス上部有刺鉄線(3箇所)に破断が認められたため、当該箇所を補修。 なお、周辺監視区域境界のフェンス本体に損傷はなく、立入り制限機能に影響はない。	GⅢ	4月8日
2	その他	主排気筒に設置している航空障害灯において、中腹部の全4灯中1灯に照度低下が認められたため、当該障害灯ランプを交換。 なお、航空障害灯について所管航空局へ連絡を実施。	GⅢ	6月14日