

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 6月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	プロセス放射線モニター系原子炉格納容器高電導度廃液系サンプ出口放射線モニターにおいて、「ドライウェルHCWサンプ出口放射能下限／動作不能」警報発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該警報は現在復帰しており、指示値の監視は可能であり系統機能に影響はない。	GⅢ	6月20日