

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	一次水処理設備所内用水系純水タンク入口導電率計において、指示不良(検出・発信された数値が正常に計算機側に出力されない)が認められたため、当該入口導電率計を点検・修理。 なお、現場の導電率記録計にて正常な値を確認できるため、純水の精製に影響はない。	GⅢ	7月2日