

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	復水器空気抽出系直流電源装置の取外し作業において、電源ケーブルを解線した際、停止予定のなかった他の電源装置も停止となり、複数の警報発生及び関連機器が動作したため、原因調査・対策検討。 なお、解線した電源ケーブルを復旧し、発生した警報の消灯及び動作した機器を作業前の状態に戻した。	GⅢ	7月7日