

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系サービス建屋冷水ポンプ(A)において、当該ポンプの軸封部からの水の漏えい(非放射性)が認められたため、当該ポンプの軸封部を点検・修理。 なお、当該ポンプを停止し、漏えいは停止。	GⅢ	7月8日