

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年12月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	サイトバンカ	換気空調系サイトバンカ建屋非管理区域排気ファン運転選択位置保持型スイッチにおいて、動作不良(固着により切替できない)が確認されたため、当該スイッチを点検・修理。 なお、当該排気ファンは手動にて操作可能であるため、系統機能に影響はない。	GIII	12月9日