

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 1月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	管理区域入域時、警報付ポケット線量計の未装着(ガラスバッジは携帯)が確認されたため、原因 調査・対策検討。 なお、管理区域入域から退域までの移動ルートに汚染がなかったこと、退域ルートの線量測定 データをもとに評価した結果、被ばくはないことを確認。	G III	1月27日