

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 1月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	使用禁止中のランドリーセンター洗濯脱水機(1B)再使用水タンク空気配管から空気漏れを確認したため、空気の元弁を「閉」としたところ、洗濯脱水機内に残っていた再使用水が投入ドアから漏えい(非放射性・約6リットル)。空気元弁を「開」とし、水の漏えいは停止。漏えいした水及び洗濯脱水機内の残水については、拭き取り・排水を実施。	GIII	1月21日