

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 8月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	1号機	排気筒放射線モニター(B)バージスイッチにおいて、通常「切」のところ「入」であることを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、バージ期間中のデータは真値ではないが、排気筒放射線モニター(A)により連続監視できているため問題ない。	Non-CAQ	7月31日
2	3・4号廃棄物処理設備	屋外サブドレン排水ポンプ(IP-1)No. 1およびNo. 2において、起動しないことを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、有事の際は仮設ポンプによる排水が可能である。	Non-CAQ	7月30日