

2022年11月29日

(お知らせ)

**福島第二原子力発電所構内協力企業棟における電力量計子メーターの
計器検定有効期限切れについて**

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

当社は、2022年11月17日、福島第二原子力発電所構内協力企業棟において、発電所作業に従事する協力企業各社事務所の電気料金算定に使用している電力量計子メーター*の計器検定有効期限切れが7台および検定なし計量器が39台あることを確認しました。

このことから、当社は、11月28日、福島県計量検定所へ報告しました。

当社は、再発防止に努めるとともに、引き続き安全確保を最優先にプラントの安定維持に取り組んでまいります。

以 上

○添付資料

福島第二原子力発電所 現場概略図

* 電力量計子メーター

貸しビル・アパートなどで、オーナーが一括して支払った電気料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーター。

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111 (代表)

福島第二原子力発電所 現場概略図

