

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 指摘事項に対する回答一覧表
(可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート関連)

No.	審査日	指摘事項	回答状況	回答資料	回答
1	H28.7.12	保管場所及びアクセスルート等の評価の時に液状化の影響を説明すること。	今回回答 H28.9.13	資料4-1-1 p28-34,66-73 資料4-1-2 P2-16	液状化及び揺すり込み沈下による段差の影響評価を実施。不飽和地盤については、地盤調査結果に基づき沈下率を設定。飽和地盤については、地盤の相対密度などから沈下率を設定。また、液状化に伴う側方流動の沈下を与える影響評価を実施。