調達番号:6011030930145-0003-2307
改訂番号:0

承認	審査	~~作成~~ 受領
H28.6.30	H28.6.30	H28.6.30

作 業 月 報

委託件名:福島第一原子力発電所　放射線管理業務

平成28年　6月度

放射線管理月報 _____

No.1 放射線管理月報【汚染のおそれのない管理対象区域以外の区域 構内】 平成28年6月分

測定区分	測定場所		測定日				
			第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
線量当量率 (mSv／h)	1	環境管理棟前	2.0E−03	2.0E−03	2.0E−03	1.5E−03	−
	2	西門前	1.2E−03	1.2E−03	1.0E−03	1.0E−03	−
	3	構内保管物品置場	1.3E−02	1.3E−02	1.3E−02	1.3E−02	−
	4	野鳥の森	1.0E−02	1.0E−02	1.0E−02	1.0E−02	−
	5	1･2号開閉所前	6.0E−02	6.0E−02	6.0E−02	5.0E−02	−
	6	免震棟前	5.0E−03	5.0E−03	5.0E−03	5.0E−03	−
	7	ジャバラハウス前	6.0E−03	6.0E−03	6.0E−03	6.0E−03	−
	8	水処理建屋前	4.0E−03	4.0E−03	4.0E−03	3.0E−03	−
	9	焼却入口前道路	1.0E−02	1.0E−02	8.0E−03	7.0E−03	−
	10	第二固体庫前	6.0E−02	6.0E−02	5.0E−02	5.0E−02	−
	11	5･6号開閉所前	5.0E−03	5.0E−03	5.0E−03	5.0E−03	−
	12	5･6号PP前	2.0E−03	2.0E−03	2.0E−03	2.0E−03	−
	13	荷揚げ場	3.5E−03	3.5E−03	4.0E−03	4.0E−03	−
	14	南側高台	3.0E−03	3.0E−03	3.0E−03	2.5E−03	−
	15	正門前	2.0E−03	2.0E−03	2.0E−03	1.8E−03	−
	16	第一固体庫前	4.5E−02	3.5E−02	3.0E−02	2.5E−02	−
	17	使用済セシウム吸着塔一時保管施設	1.5E−03	1.5E−03	1.5E−03	1.2E−03	−
	18	貯留設備(タンク類、地下貯水槽)	2.0E−03	2.0E−03	2.0E−03	2.0E−03	−
	19	多核種除去設備	4.0E−03	4.0E−03	4.0E−03	4.0E−03	−
	20	増設多核種除去設備	1.0E−03	1.0E−03	1.0E−03	1.0E−03	−
	21	高性能多核種除去設備	8.0E−03	8.0E−03	8.0E−03	8.0E−03	−
	22	雑固体焼却炉建屋前	1.5E−03	1.5E−03	1.5E−03	1.5E−03	−
	23	固体廃棄物貯蔵庫東側	7.0E−03	8.0E−03	8.0E−03	7.0E−03	−
	24	1号タービン大物搬入口東側道路	3.0E−02	3.0E−02	3.0E−02	2.0E−02	−
	25	2･3号西側交差点	3.0E−01	3.0E−01	3.0E−01	3.0E−01	−

測定区分	測定場所		測定日				
			第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
集積線量当量 (mSv/168h) [計算値]	1	環境管理棟前	3.4E−01	3.4E−01	3.4E−01	2.5E−01	−
	2	西門前	2.0E−01	2.0E−01	1.7E−01	1.7E−01	−
	3	構内保管物品置場	2.2E+00	2.2E+00	2.2E+00	2.2E+00	−
	4	野鳥の森	1.7E+00	1.7E+00	1.7E+00	1.7E+00	−
	5	1･2号開閉所前	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01	8.4E+00	−
	6	免震棟前	8.4E−01	8.4E−01	8.4E−01	8.4E−01	−
	7	ジャバラハウス前	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	−
	8	水処理建屋前	6.7E−01	6.7E−01	6.7E−01	5.0E−01	−
	9	焼却入口前道路	1.7E+00	1.7E+00	1.3E+00	1.2E+00	−
	10	第二固体庫前	1.0E+01	1.0E+01	8.4E+00	8.4E+00	−
	11	5･6号開閉所前	8.4E−01	8.4E−01	8.4E−01	8.4E−01	−
	12	5･6号PP前	3.4E−01	3.4E−01	3.4E−01	3.4E−01	−
	13	荷揚げ場	5.9E−01	5.9E−01	6.7E−01	6.7E−01	−
	14	南側高台	5.0E−01	5.0E−01	5.0E−01	4.2E−01	−
	15	正門前	3.4E−01	3.4E−01	3.4E−01	3.0E−01	−
	16	第一固体庫前	7.6E+00	5.9E+00	5.0E+00	4.2E+00	−
	17	使用済セシウム吸着塔一時保管施設	2.5E−01	2.5E−01	2.5E−01	2.0E−01	−
	18	貯留設備(タンク類、地下貯水槽)	3.4E−01	3.4E−01	3.4E−01	3.4E−01	−
	19	多核種除去設備	6.7E−01	6.7E−01	6.7E−01	6.7E−01	−
	20	増設多核種除去設備	1.7E−01	1.7E−01	1.7E−01	1.7E−01	−
	21	高性能多核種除去設備	1.3E+00	1.3E+00	1.3E+00	1.3E+00	−
	22	雑固体焼却炉建屋前	2.5E−01	2.5E−01	2.5E−01	2.5E−01	−
	23	固体廃棄物貯蔵庫東側	1.2E+00	1.3E+00	1.3E+00	1.2E+00	−
	24	1号タービン大物搬入口東側道路	5.0E+00	5.0E+00	5.0E+00	3.4E+00	−
	25	2･3号西側交差点	5.0E+01	5.0E+01	5.0E+01	5.0E+01	−

No.1 放射線管理月報【汚染のおそれのない管理対象区域以外の区域 構内】

平成28年6月分

測定区分	測定場所		測定日				
			第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
表面汚染密度 (Bq／cm^2)＊	1	環境管理棟前	5.3E−01	5.3E−01	5.3E−01	5.8E−01	−
	2	西門前	3.1E+00	3.4E+00	3.2E+00	3.2E+00	−
	3	構内保管物品置場	2.8E+00	2.6E+00	2.6E+00	3.0E+00	−
	4	野鳥の森	6.6E+00	6.6E+00	5.7E+00	6.7E+00	−
	5	1･2号開閉所前	1.3E+01	1.1E+01	1.1E+01	9.0E+00	−
	6	免震棟前	1.2E+00	1.2E+00	1.2E+00	1.2E+00	−
	7	ジャパラハウス前	6.1E+00	6.1E+00	6.1E+00	6.1E+00	−
	8	水処理建屋前	3.5E+00	3.5E+00	4.0E+00	4.0E+00	−
	9	焼却入口前道路	1.7E+01	1.6E+01	1.4E+01	1.4E+01	−
	10	第二固体庫前	3.0E+01	2.8E+01	2.6E+01	2.6E+01	−
	11	5･6号開閉所前	1.3E+00	1.3E+00	1.3E+00	1.3E+00	−
	12	5･6号PP前	1.4E+00	1.4E+00	1.4E+00	1.4E+00	−
	13	荷揚げ場	2.2E+00	2.1E+00	2.2E+00	2.2E+00	−
	14	南側高台	5.3E−01	5.3E−01	5.3E−01	7.3E−01	−
	15	正門前	1.3E+00	1.3E+00	1.2E+00	1.3E+00	−
	16	第一固体庫前	1.4E+01	1.5E+01	1.5E+01	1.5E+01	−
	17	使用済セシウム吸着塔一時保管施設	<3.2E−01	<3.2E−01	<3.2E−01	3.4E−01	−
	18	貯留設備(タンク類、地下貯水槽)	7.7E+00	7.7E+00	7.7E+00	7.7E+00	−
	19	多核種除去設備	2.4E+01	2.4E+01	2.4E+01	2.4E+01	−
	20	増設多核種除去設備	3.4E−01	3.4E−01	<3.2E−01	<3.2E−01	−
	21	高性能多核種除去設備	<4.8E−01	<5.4E−01	<5.4E−01	<5.4E−01	−
	22	雑固体焼却炉建屋前	<2.8E−01	<2.8E−01	<2.8E−01	<2.8E−01	−
	23	固体廃棄物貯蔵庫東側	6.7E+01	6.2E+01	6.2E+01	6.2E+01	−
	24	1号タービン大物搬入口東側道路	<4.0E−01	<3.9E−01	<3.8E−01	4.2E−01	−
	25	2･3号西側交差点	4.8E+00	1.6E+01	4.3E+00	1.7E+01	−

＊上記データは全β測定結果の密度値

測定区分	測定場所		測定日				
			第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
空気中放射性物質濃度 (Bq／cm^3)＊	1	環境管理棟前	<1.7E−06	<1.6E−06	<1.8E−06	<1.6E−06	−
	2	西門前	<1.7E−06	<1.9E−06	<2.0E−06	<1.8E−06	−
	3	構内保管物品置場	<1.9E−06	<1.9E−06	<1.9E−06	<1.7E−06	−
	4	野鳥の森	<1.7E−06	<1.6E−06	<1.8E−06	<1.7E−06	−
	5	1･2号開閉所前	<2.1E−06	<2.0E−06	<1.9E−06	<1.8E−06	−
	6	免震棟前	<1.7E−06	<1.6E−06	<1.7E−06	<1.9E−06	−
	7	ジャパラハウス前	<1.8E−06	<1.6E−06	<1.8E−06	<2.0E−06	−
	8	水処理建屋前	<1.7E−06	<1.9E−06	<1.7E−06	<1.8E−06	−
	9	焼却入口前道路	<1.6E−06	<2.0E−06	<1.7E−06	<1.7E−06	−
	10	第二固体庫前	<1.7E−06	<1.9E−06	<1.6E−06	<1.6E−06	−
	11	5･6号開閉所前	<1.7E−06	<1.6E−06	<1.7E−06	<1.9E−06	−
	12	5･6号PP前	<1.7E−06	<1.6E−06	<1.8E−06	<1.9E−06	−
	13	荷揚げ場	<1.7E−06	<1.7E−06	<1.7E−06	<1.9E−06	−
	14	南側高台	<1.8E−06	<1.5E−06	<1.9E−06	<1.6E−06	−
	15	正門前	<1.7E−06	<1.6E−06	<1.9E−06	<1.7E−06	−
	16	第一固体庫前	<1.6E−06	<1.8E−06	<1.7E−06	<1.7E−06	−
	17	使用済セシウム吸着塔一時保管施設	<1.8E−06	<1.6E−06	<1.9E−06	<1.6E−06	−
	18	貯留設備(タンク類、地下貯水槽)	<1.7E−06	<1.5E−06	<1.9E−06	<1.6E−06	−
	19	多核種除去設備	<1.7E−06	<1.8E−06	<2.0E−06	<1.8E−06	−
	20	増設多核種除去設備	<1.8E−06	<1.8E−06	<1.9E−06	<1.7E−06	−
	21	高性能多核種除去設備	<1.8E−06	<1.7E−06	<1.9E−06	<1.7E−06	−
	22	雑固体焼却炉建屋前	<1.8E−06	<1.7E−06	<1.7E−06	<2.0E−06	−
	23	固体廃棄物貯蔵庫東側	<1.6E−06	<1.8E−06	<1.6E−06	<1.6E−06	−
	24	1号タービン大物搬入口東側道路	<2.0E−06	<2.0E−06	<2.0E−06	<1.7E−06	−
	25	2･3号西側交差点	<1.9E−06	<1.9E−06	<2.0E−06	<1.8E−06	−

＊上記データは全β測定結果の濃度値

No.2 放射線管理月報【その他対象箇所(共用プール，固体廃棄物貯蔵庫)】

平成28年6月分

測定区分	測定場所		測定日				
			平成28年6月7日	平成28年6月14日	平成28年6月21日	平成28年6月28日	—
集積線量当量(mSv/168h)[換算値]	1	共用プール建屋3Fプール南側	5.4E-01	5.6E-01	5.2E-01	5.4E-01	–
	2	共用プール建屋1Fキャスク保管エリア	7.3E-01	7.3E-01	7.2E-01	7.2E-01	–
	3	共用プール建屋1F大物搬出入口	3.1E-01	3.1E-01	3.1E-01	3.1E-01	–
	4	共用プール建屋BFエレベータ前	1.2E-01	1.2E-01	1.2E-01	1.2E-01	–
	5	固体廃棄物貯蔵庫第1棟　前室	1.8E+00	1.7E+00	1.6E+00	1.6E+00	–
	6	固体廃棄物貯蔵庫第2棟　前室	1.5E+00	1.4E+00	1.4E+00	1.4E+00	–
	7	固体廃棄物貯蔵庫第4棟　前室	8.1E-02	6.5E-02	6.6E-02	7.5E-02	–
	8	固体廃棄物貯蔵庫第7棟　無人フォークリフト操作室	3.2E-02	3.2E-02	3.2E-02	3.2E-02	–
線量当量率(mSv/h)	1	共用プール建屋3Fプール南側	4.0E-03	5.0E-03	5.0E-03	5.0E-03	–
	2	共用プール建屋1Fキャスク保管エリア	5.0E-03	5.0E-03	5.0E-03	6.0E-03	–
	3	共用プール建屋1F大物搬出入口	1.8E-03	1.8E-03	1.8E-03	1.8E-03	–
	4	共用プール建屋BFエレベータ前	1.0E-03	1.0E-03	1.0E-03	9.0E-04	–
	5	固体廃棄物貯蔵庫第1棟　前室	1.3E-02	1.3E-02	1.3E-02	1.1E-02	–
	6	固体廃棄物貯蔵庫第2棟　前室	1.1E-02	1.1E-02	1.1E-02	1.1E-02	–
	7	固体廃棄物貯蔵庫第4棟　前室	4.5E-04	4.5E-04	4.5E-04	4.5E-04	–
	8	固体廃棄物貯蔵庫第7棟　無人フォークリフト操作室	3.0E-04	3.0E-04	3.0E-04	3.0E-04	–

測定区分	測定場所		平成28年6月14日
定期サーベイ(中性子線量率)(mSv/h)	001	共用プール建屋3F北側階段付近	<0.001
	002	共用プール建屋3F南側階段付近	<0.001
	003	共用プール建屋3F燃料プール西側	<0.001
	004	共用プール建屋2F北側階段付近	<0.001
	005	共用プール建屋1F北側階段付近	<0.001
	006	共用プール建屋1Fキャスク保管エリア	<0.001
	007	共用プール建屋1F大物搬出入口	<0.001
	008	共用プール建屋BF北側階段付近	<0.001
	009	固体廃棄物貯蔵庫第1棟　前室	<0.001
	010	固体廃棄物貯蔵庫第2棟　前室	<0.001
	011	固体廃棄物貯蔵庫クレーン操作室前	<0.001
	012	固体廃棄物貯蔵庫第3棟　前室	<0.001
	013	固体廃棄物貯蔵庫第4棟　前通路	<0.001
	014	固体廃棄物貯蔵庫第5棟　前通路	<0.001
	015	固体廃棄物貯蔵庫第6棟　前通路	<0.001

放射線管理月報 _____

No.2 放射線管理月報【その他対象箇所(共用プール)】

測定区分	測定場所		測定日				
			平成28年6月7日	平成28年6月14日	平成28年6月21日	平成28年6月28日	−
表面汚染密度 (Bq／cm^2)	共1	共用プール建屋3階　北側階段室前	2.9E−01	1.2E−01	1.4E+00	1.3E+00	−
	共2	共用プール建屋3階　ハッチ東側	1.8E−01	<9.7E−02	3.3E−01	3.3E−01	−
	共3	共用プール建屋3階　ハッチ西側	<8.1E−02	<9.7E−02	9.8E−01	2.2E−01	−
	共4	共用プール建屋3階　南側階段室前	<8.1E−02	<9.7E−02	1.8E−01	2.1E−01	−
	共5	共用プール建屋3階　共用プールエリア排風機室内	2.8E−01	1.1E−01	4.1E+00	1.1E+00	−
	共6	共用プール建屋2階　北側階段室前	4.6E−01	2.3E−01	1.9E+00	1.2E+00	−
	共7	共用プール建屋2階　東側通路	3.2E−01	1.3E−01	9.5E−01	1.1E+00	−
	共8	共用プール建屋2階　南側階段室前	2.6E−01	3.0E−01	1.3E+00	1.6E+00	−
	共9	共用プール建屋2階　休憩所前	4.7E−01	2.9E−01	1.2E+00	9.9E−01	−
	共10	共用プール建屋1階　キャスク保管エリア	9.7E+00	3.0E+00	1.5E+01	3.0E+01	−
	共11	共用プール建屋1階　大物搬出入口	7.1E−01	7.7E−01	1.7E+00	9.4E−01	−
	共12	共用プール建屋地階　北側階段室前	1.4E+00	2.9E+00	6.1E+00	4.8E+00	−

*上記データは全β測定結果の密度値

測定区分	測定場所		測定日				
			平成28年6月7日	平成28年6月14日	平成28年6月21日	平成28年6月28日	−
空気中放射性物質濃度 (Bq／cm^3)	共1	共用プール建屋3階　北側階段室前	<2.7E−06	<3.3E−06	<3.1E−06	<2.7E−06	−
	共2	共用プール建屋2階　北側階段室前	<2.6E−06	<3.2E−06	<3.2E−06	<2.7E−06	−
	共3	共用プール建屋2階　FPC　F／D(A)メンテナンス室	<2.7E−06	<3.2E−06	<3.1E−06	<2.6E−06	−
	共4	共用プール建屋2階　FPC　F／D(B)メンテナンス室	<2.7E−06	<3.4E−06	<3.5E−06	<3.1E−06	−
	共5	共用プール建屋1階　大物搬出入口	<3.0E−06	<3.5E−06	<3.4E−06	<2.8E−06	−
	共6	共用プール建屋地階　北側階段室前	<2.6E−06	<3.1E−06	<3.0E−06	<2.6E−06	−

*上記データは全β測定結果の濃度値

No.3 【汚染のおそれのない管理対象区域以外の区域 構内】最大・最小値

平成28年6月分

測定区分		測定場所	測定日 第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	MIN 当月	MAX 当月
線量当量率 (mSv/h)	1	環境管理棟前	2.0E-03	2.0E-03	2.0E-03	1.5E-03	-	1.5E-03	2.0E-03
	2	西門前	1.2E-03	1.2E-03	1.0E-03	1.0E-03	-	1.0E-03	1.2E-03
	3	構内保管物品置場	1.3E-02	1.3E-02	1.3E-02	1.3E-02	-	1.3E-02	1.3E-02
	4	野鳥の森	1.0E-02	1.0E-02	1.0E-02	1.0E-02	-	1.0E-02	1.0E-02
	5	1・2号開閉所前	6.0E-02	6.0E-02	6.0E-02	5.0E-02	-	5.0E-02	6.0E-02
	6	免震棟前	5.0E-03	5.0E-03	5.0E-03	5.0E-03	-	5.0E-03	5.0E-03
	7	ジャバラハウス前	6.0E-03	6.0E-03	6.0E-03	6.0E-03	-	6.0E-03	6.0E-03
	8	水処理建屋前	4.0E-03	4.0E-03	4.0E-03	3.0E-03	-	3.0E-03	4.0E-03
	9	焼却入口前道路	1.0E-02	1.0E-02	8.0E-03	7.0E-03	-	7.0E-03	1.0E-02
	10	第二固体庫前	6.0E-02	6.0E-02	5.0E-02	5.0E-02	-	5.0E-02	6.0E-02
	11	5・6号開閉所前	5.0E-03	5.0E-03	5.0E-03	5.0E-03	-	5.0E-03	5.0E-03
	12	5・6号PP前	2.0E-03	2.0E-03	2.0E-03	2.0E-03	-	2.0E-03	2.0E-03
	13	荷揚げ場	3.5E-03	3.5E-03	4.0E-03	4.0E-03	-	3.5E-03	4.0E-03
	14	南側高台	3.0E-03	3.0E-03	3.0E-03	2.5E-03	-	2.5E-03	3.0E-03
	15	正門前	2.0E-03	2.0E-03	2.0E-03	1.8E-03	-	1.8E-03	2.0E-03
	16	第一固体庫前	4.5E-02	3.5E-02	3.0E-02	2.5E-02	-	2.5E-02	4.5E-02
	17	使用済セシウム吸着塔一時保管施設	1.5E-03	1.5E-03	1.5E-03	1.2E-03	-	1.2E-03	1.5E-03
	18	貯留設備(タンク類、地下貯水槽)	2.0E-03	2.0E-03	2.0E-03	2.0E-03	-	2.0E-03	2.0E-03
	19	多核種除去設備	4.0E-03	4.0E-03	4.0E-03	4.0E-03	-	4.0E-03	4.0E-03
	20	増設多核種除去設備	1.0E-03	1.0E-03	1.0E-03	1.0E-03	-	1.0E-03	1.0E-03
	21	高性能多核種除去設備	8.0E-03	8.0E-03	8.0E-03	8.0E-03	-	8.0E-03	8.0E-03
	22	雑固体焼却炉建屋前	1.5E-03	1.5E-03	1.5E-03	1.5E-03	-	1.5E-03	1.5E-03
	23	固体廃棄物貯蔵庫東側	7.0E-03	8.0E-03	8.0E-03	7.0E-03	-	7.0E-03	8.0E-03
	24	1号タービン大物搬入口東側道路	3.0E-02	3.0E-02	3.0E-02	2.0E-02	-	2.0E-02	3.0E-02
	25	2・3号西側交差点	3.0E-01	3.0E-01	3.0E-01	3.0E-01	-	3.0E-01	3.0E-01

測定区分		測定場所	測定日 第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	MIN 当月	MAX 当月
表面汚染密度 (Bq/cm^2)	1	環境管理棟前	5.3E-01	5.3E-01	5.3E-01	5.8E-01	-	5.3E-01	5.8E-01
	2	西門前	3.1E+00	3.4E+00	3.2E+00	3.2E+00	-	3.1E+00	3.4E+00
	3	構内保管物品置場	2.8E+00	2.6E+00	2.6E+00	3.0E+00	-	2.6E+00	3.0E+00
	4	野鳥の森	6.6E+00	6.6E+00	5.7E+00	6.7E+00	-	5.7E+00	6.7E+00
	5	1・2号開閉所前	1.3E+01	1.1E+01	1.1E+01	9.0E+00	-	9.0E+00	1.3E+01
	6	免震棟前	1.2E+00	1.2E+00	1.2E+00	1.2E+00	-	1.2E+00	1.2E+00
	7	ジャバラハウス前	6.1E+00	6.1E+00	6.1E+00	6.1E+00	-	6.1E+00	6.1E+00
	8	水処理建屋前	3.5E+00	3.5E+00	4.0E+00	4.0E+00	-	3.5E+00	4.0E+00
	9	焼却入口前道路	1.7E+01	1.6E+01	1.4E+01	1.4E+01	-	1.4E+01	1.7E+01
	10	第二固体庫前	3.0E+01	2.8E+01	2.6E+01	2.6E+01	-	2.6E+01	3.0E+01
	11	5・6号開閉所前	1.3E+00	1.3E+00	1.3E+00	1.3E+00	-	1.3E+00	1.3E+00
	12	5・6号PP前	1.4E+00	1.4E+00	1.4E+00	1.4E+00	-	1.4E+00	1.4E+00
	13	荷揚げ場	2.2E+00	2.1E+00	2.2E+00	2.2E+00	-	2.1E+00	2.2E+00
	14	南側高台	5.3E-01	5.3E-01	5.3E-01	7.3E-01	-	5.3E-01	7.3E-01
	15	正門前	1.3E+00	1.3E+00	1.2E+00	1.3E+00	-	1.2E+00	1.3E+00
	16	第一固体庫前	1.4E+01	1.5E+01	1.5E+01	1.5E+01	-	1.4E+01	1.5E+01
	17	使用済セシウム吸着塔一時保管施設	<3.2E-01	<3.2E-01	<3.2E-01	3.4E-01	-	<3.2E-01	3.4E-01
	18	貯留設備(タンク類、地下貯水槽)	7.7E+00	7.7E+00	7.7E+00	7.7E+00	-	7.7E+00	7.7E+00
	19	多核種除去設備	2.4E+01	2.4E+01	2.4E+01	2.4E+01	-	2.4E+01	2.4E+01
	20	増設多核種除去設備	3.4E-01	3.4E-01	<3.2E-01	<3.2E-01	-	<3.2E-01	3.4E-01
	21	高性能多核種除去設備	<4.8E-01	<5.4E-01	<5.4E-01	<5.4E-01	-	<4.8E-01	<5.4E-01
	22	雑固体焼却炉建屋前	<2.8E-01	<2.8E-01	<2.8E-01	<2.8E-01	-	<2.8E-01	<2.8E-01
	23	固体廃棄物貯蔵庫東側	6.7E+01	6.2E+01	6.2E+01	6.2E+01	-	6.2E+01	6.7E+01
	24	1号タービン大物搬入口東側道路	<4.0E-01	<3.9E-01	<3.8E-01	4.2E-01	-	<3.8E-01	4.2E-01
	25	2・3号西側交差点	4.8E+00	1.6E+01	4.3E+00	1.7E+01	-	4.3E+00	1.7E+01

測定区分		測定場所	測定日 第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	MIN 当月	MAX 当月
空気中放射性物質濃度 (Bq/cm^3)	1	環境管理棟前	<1.7E-06	<1.6E-06	<1.8E-06	<1.6E-06	-	<1.6E-06	<1.8E-06
	2	西門前	<1.7E-06	<1.9E-06	<2.0E-06	<1.8E-06	-	<1.7E-06	<2.0E-06
	3	構内保管物品置場	<1.9E-06	<1.9E-06	<1.9E-06	<1.7E-06	-	<1.7E-06	<1.9E-06
	4	野鳥の森	<1.7E-06	<1.6E-06	<1.8E-06	<1.7E-06	-	<1.6E-06	<1.8E-06
	5	1・2号開閉所前	<2.1E-06	<2.0E-06	<1.9E-06	<1.8E-06	-	<1.8E-06	<2.1E-06
	6	免震棟前	<1.7E-06	<1.6E-06	<1.7E-06	<1.9E-06	-	<1.6E-06	<1.9E-06
	7	ジャバラハウス前	<1.8E-06	<1.6E-06	<1.8E-06	<2.0E-06	-	<1.6E-06	<2.0E-06
	8	水処理建屋前	<1.7E-06	<1.9E-06	<1.7E-06	<1.8E-06	-	<1.7E-06	<1.9E-06
	9	焼却入口前道路	<1.6E-06	<2.0E-06	<1.7E-06	<1.7E-06	-	<1.6E-06	<2.0E-06
	10	第二固体庫前	<1.7E-06	<1.9E-06	<1.6E-06	<1.6E-06	-	<1.6E-06	<1.9E-06
	11	5・6号開閉所前	<1.7E-06	<1.6E-06	<1.7E-06	<1.9E-06	-	<1.6E-06	<1.9E-06
	12	5・6号PP前	<1.7E-06	<1.6E-06	<1.8E-06	<1.9E-06	-	<1.6E-06	<1.9E-06
	13	荷揚げ場	<1.7E-06	<1.7E-06	<1.7E-06	<1.9E-06	-	<1.7E-06	<1.9E-06
	14	南側高台	<1.8E-06	<1.5E-06	<1.9E-06	<1.6E-06	-	<1.5E-06	<1.9E-06
	15	正門前	<1.7E-06	<1.6E-06	<1.9E-06	<1.7E-06	-	<1.6E-06	<1.9E-06
	16	第一固体庫前	<1.6E-06	<1.8E-06	<1.7E-06	<1.7E-06	-	<1.6E-06	<1.8E-06
	17	使用済セシウム吸着塔一時保管施設	<1.8E-06	<1.6E-06	<1.9E-06	<1.6E-06	-	<1.6E-06	<1.9E-06
	18	貯留設備(タンク類、地下貯水槽)	<1.7E-06	<1.5E-06	<1.9E-06	<1.6E-06	-	<1.5E-06	<1.9E-06
	19	多核種除去設備	<1.7E-06	<1.8E-06	<2.0E-06	<1.8E-06	-	<1.7E-06	<2.0E-06
	20	増設多核種除去設備	<1.8E-06	<1.8E-06	<1.9E-06	<1.7E-06	-	<1.7E-06	<1.9E-06
	21	高性能多核種除去設備	<1.8E-06	<1.7E-06	<1.9E-06	<1.7E-06	-	<1.7E-06	<1.9E-06
	22	雑固体焼却炉建屋前	<1.8E-06	<1.7E-06	<1.7E-06	<2.0E-06	-	<1.7E-06	<2.0E-06
	23	固体廃棄物貯蔵庫東側	<1.6E-06	<1.8E-06	<1.6E-06	<1.6E-06	-	<1.6E-06	<1.8E-06
	24	1号タービン大物搬入口東側道路	<2.0E-06	<2.0E-06	<2.0E-06	<1.7E-06	-	<1.7E-06	<2.0E-06
	25	2・3号西側交差点	<1.9E-06	<1.9E-06	<2.0E-06	<1.8E-06	-	<1.8E-06	<2.0E-06

No.3　【その他対象箇所(共用プール)】最大・最小値

測定区分	測定場所		測定日					MIN	MAX
			第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	当月	当月
表面汚染密度 (Bq／cm^2)	共1	共用プール建屋3階　北側階段室前	2.9E-01	1.2E-01	1.4E+00	1.3E+00	-	1.2E-01	1.4E+00
	共2	共用プール建屋3階　ハッチ東側	1.8E-01	<9.7E-02	3.3E-01	3.3E-01	-	<9.7E-02	3.3E-01
	共3	共用プール建屋3階　ハッチ西側	<8.1E-02	<9.7E-02	9.8E-01	2.2E-01	-	<8.1E-02	9.8E-01
	共4	共用プール建屋3階　南側階段室前	<8.1E-02	<9.7E-02	1.8E-01	2.1E-01	-	<8.1E-02	2.1E-01
	共5	共用プール建屋3階　共用プールエリア排風機室内	2.8E-01	1.1E-01	4.1E+00	1.1E+00	-	1.1E-01	4.1E+00
	共6	共用プール建屋2階　北側階段室前	4.6E-01	2.3E-01	1.9E+00	1.2E+00	-	2.3E-01	1.9E+00
	共7	共用プール建屋2階　東側通路	3.2E-01	1.3E-01	9.5E-01	1.1E+00	-	1.3E-01	1.1E+00
	共8	共用プール建屋2階　南側階段室前	2.6E-01	3.0E-01	1.3E+00	1.6E+00	-	2.6E-01	1.6E+00
	共9	共用プール建屋2階　休憩所前	4.7E-01	2.9E-01	1.2E+00	9.9E-01	-	2.9E-01	1.2E+00
	共10	共用プール建屋1階　キャスク保管エリア	9.7E+00	3.0E+00	1.5E+01	3.0E+01	-	3.0E+00	3.0E+01
	共11	共用プール建屋1階　大物搬出入口	7.1E-01	7.7E-01	1.7E+00	9.4E-01	-	7.1E-01	1.7E+00
	共12	共用プール建屋地階　北側階段室前	1.4E+00	2.9E+00	6.1E+00	4.8E+00	-	1.4E+00	6.1E+00

測定区分	測定場所		測定日					MIN	MAX
			第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	当月	当月
空気中放射性物質濃度 (Bq／cm^3)	共1	共用プール建屋3階　北側階段室前	<2.7E-06	<3.3E-06	<3.1E-06	<2.7E-06	-	<2.7E-06	<3.3E-06
	共2	共用プール建屋2階　北側階段室前	<2.6E-06	<3.2E-06	<3.2E-06	<2.7E-06	-	<2.6E-06	<3.2E-06
	共3	共用プール建屋2階　FPC F／D(A)メンテナンス室	<2.7E-06	<3.2E-06	<3.1E-06	<2.6E-06	-	<2.6E-06	<3.2E-06
	共4	共用プール建屋2階　FPC F／D(B)メンテナンス室	<2.7E-06	<3.4E-06	<3.5E-06	<3.1E-06	-	<2.7E-06	<3.5E-06
	共5	共用プール建屋1階　大物搬出入口	<3.0E-06	<3.5E-06	<3.4E-06	<2.8E-06	-	<2.8E-06	<3.5E-06
	共6	共用プール建屋地階　北側階段室前	<2.6E-06	<3.1E-06	<3.0E-06	<2.6E-06	-	<2.6E-06	<3.1E-06

No.7　5号機　線量当量率測定記録

平成28年6月分

No.	測定ポイント ＼ 月日	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29
1	R／B　5Fエレベータ前	0.00050	0.00050	0.00050	0.00050	0.00050
2	R／B　5F北東階段前	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
3	R／B　4Fエレベータ前	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040
4	R／B　3Fエレベータ前	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040
5	R／B　3F北東階段前	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040
6	R／B　2Fエレベータ前	0.00080	0.00080	0.00080	0.00080	0.00070
7	R／B　2F北東階段前	0.00050	0.00050	0.00050	0.00050	0.00050
8	R／B　1Fエレベータ前	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.00080
9	R／B　1F北側入口	0.00070	0.00070	0.00050	0.00050	0.00060
10	R／B　1F南側入口	0.00030	0.00030	0.00030	0.00030	0.00030
11	R／B　BF北東コーナー	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
12	R／B　BF南西コーナー	0.015	0.014	0.014	0.012	0.012
13	T／B　2F北東階段前	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020	0.00015
14	T／B　2F南側階段前	0.00030	0.00030	0.00030	0.00030	0.00025
15	T／B　1F北側ヒーターエリア入口	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020
16	T／B　1FSJAE室入口	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020
17	T／B　BF北側ヒーターエリア入口	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015
18	T／B　BF南東階段前	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025
19	RW／B　1Fコントロールパネル前	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015
20	RW／B　BF階段下	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035
21	Y／D　S／B出入口	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
22	Y／D　T／B大物搬入口前	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
23	Y／D　R／B大物搬入口前	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0050
測定器		F1-SC-026 F1-ICW-104	F1-SC-026 F1-ICW-104	F1-SC-026 F1-ICW-104	F1-SC-026 F1-ICW-104	F1-SC-026 F1-ICW-104

備考
単位：mSv/h

No.8　6号機　線量当量率測定記録

平成28年6月分

No.	測定ポイント ＼ 月日	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29
1	R／B　6Fエレベータ前	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040
2	R／B　6F北西階段前	0.00090	0.00090	0.00090	0.00080	0.00080
3	R／B　5Fエレベータ前	0.00050	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040
4	R／B　4Fエレベータ前	0.0012	0.0012	0.0010	0.0010	0.0010
5	R／B　3Fエレベータ前	0.00070	0.00070	0.00070	0.00070	0.00080
6	R／B　3F北西階段前	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010
7	R／B　2Fエレベータ前	0.00030	0.00030	0.00030	0.00030	0.00030
8	R／B　2F北西階段前	0.0090	0.0090	0.0085	0.0080	0.0080
9	R／B　1F北側入口	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024
10	R／B　1F南側入口	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0015
11	R／B　B1Fエレベータ前	0.00030	0.00030	0.00030	0.00030	0.00040
12	R／B　B2Fエレベータ前	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040	0.00040
13	T／B　2F北東階段前	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020
14	T／B　2F南側階段前	0.00050	0.00050	0.00050	0.00050	0.00050
15	T／B　1F北側ヒーターエリア入口	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015
16	T／B　1F南側ヒーターエリア入口	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020
17	T／B　BF北側ヒーターエリア入口	0.00020	0.00020	0.00018	0.00018	0.00020
18	T／B　BFパワーセンター入口	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015
19	RW／B　1Fコントロールパネル前	0.00030	0.00030	0.00030	0.00030	0.00030
20	RW／B　B2F階段下	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045
21	Y／D　T／B大物搬入口前	0.0015	0.0015	0.0020	0.0020	0.0015
22	Y／D　R／B大物搬入口前	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
測定器		F1-SC-026 F1-ICW-104	F1-SC-026 F1-ICW-104	F1-SC-026 F1-ICW-104	F1-SC-026 F1-ICW-104	F1-SC-026 F1-ICW-104

備考

単位：mSv/h

No.9　5・6号機　中操線量当量率測定記録(5・6号機他)　平成28年6月分

No.	測定ポイント	6/6	6/13	6/20	6/27	---
1	5号中操	0.000070	0.000070	0.000070	0.000070	---
2	6号中操	0.000070	0.000070	0.000070	0.000070	---
測定器		F1-SC-026	F1-SC-026	F1-SC-026	F1-SC-026	---

備考

単位:mSv/h

No.10　5号機　表面汚染密度測定記録　　平成28年6月分

No.	測定ポイント ＼ 月日	6/6	6/13	6/20	6/27	---
1	R／B　5Fエレベータ前	<1.0E-01	1.6E-01	9.5E-02	<8.6E-02	---
2	R／B　5F北東階段前	3.5E+00	2.9E+00	3.8E+00	2.6E+00	---
3	R／B　4Fエレベータ前	<1.0E-01	2.4E-01	1.1E-01	1.3E-01	---
4	R／B　3Fエレベータ前	1.3E-01	2.5E-01	1.4E-01	1.4E-01	---
5	R／B　3F北東階段前	<1.0E-01	3.0E-01	2.1E-01	1.8E-01	---
6	R／B　2Fエレベータ前	1.2E-01	2.5E-01	3.7E-01	1.8E-01	---
7	R／B　2F北東階段前	<1.0E-01	3.6E-01	1.4E-01	1.6E-01	---
8	R／B　1F南側入口	1.5E-01	2.4E-01	1.2E-01	9.5E-02	---
9	R／B　1Fエレベータ前	1.5E-01	1.5E-01	<8.9E-02	1.9E-01	---
10	R／B　1F北側入口	1.6E-01	1.8E-01	<8.9E-02	9.5E-02	---
11	R／B　BF北東コーナー	<1.0E-01	1.5E-01	<8.9E-02	<8.6E-02	---
12	R／B　BF南西コーナー	<1.0E-01	1.7E-01	9.5E-02	4.3E-01	---
13	T／B　2F北東階段前	<1.0E-01	1.4E-01	<8.9E-02	5.0E-01	---
14	T／B　2F南側階段前	1.2E+00	2.8E-01	1.6E-01	2.2E-01	---
15	T／B　2F中操空調機室入口	<1.0E-01	<8.6E-02	<8.9E-02	<8.6E-02	---
16	T／B　2F中操空調機室内	1.2E-01	<8.6E-02	<8.9E-02	1.3E-01	---
17	T／B　1F北側ヒーターエリア入口	<1.0E-01	1.4E-01	9.2E-02	2.6E-01	---
18	T／B　1FSJAE室入口	1.1E-01	2.7E-01	1.8E-01	3.4E-01	---
19	T／B　BF北側ヒーターエリア入口	1.1E-01	1.5E-01	<8.9E-02	3.1E-01	---
20	T／B　BF南東階段前	2.8E-01	6.5E-01	1.4E-01	4.0E-01	---
21	RW／B　1Fコントロールパネル前	3.4E-01	4.2E-01	1.9E-01	2.0E-01	---
22	RW／B　BF階段下	<1.0E-01	1.5E-01	1.2E-01	3.2E-01	---
23	S／B　管理区域入口	<1.0E-01	3.6E-01	1.3E-01	3.1E-01	---
24	S／B　靴履替えエリア①	<1.0E-01	2.9E-01	1.3E-01	2.6E-01	---
25	S／B　靴履替えエリア②	<1.0E-01	<8.6E-02	<8.9E-02	<8.6E-02	---
26	S／B　ホットラボ内出入口	<1.0E-01	<8.6E-02	<8.5E-02	9.2E-02	---
27	S／B　ホットラボ分析室	<1.0E-01	<8.6E-02	<8.5E-02	<8.6E-02	---
測定器		F1-α・β-001	F1-α・β-001	F1-α・β-001	F1-α・β-001	---
機器効率		0.264	0.264	0.264	0.264	---
BG(cpm)		43	28	30	28	---
検出限界値(Bq/cm^2)		1.0E-01	8.6E-02	8.9E-02	8.6E-02	---

備考

単位:Bq/cm^2

※No.26.27 6/23に採取 BG値(cpm)=27 検出限界値(Bq／cm2)=8.5E-2

※測定ポイント変更 No.26:ホットラボ内1前 No.27:ホットラボ試料受付前

No.11　6号機 表面汚染密度測定記録　　平成28年6月分

No.	測定ポイント ＼ 月日	6/6	6/13	6/20	6/27	---
1	R／B 6Fエレベータ前	5.1E-01	3.7E-01	3.7E-01	4.0E-01	---
2	R／B 6F北西階段前	3.0E-01	1.1E-01	3.4E-01	1.7E-01	---
3	R／B 5Fエレベータ前	2.3E-01	<8.6E-2	5.1E-01	2.8E-01	---
4	R／B 4Fエレベータ前	2.1E-01	9.5E-02	4.6E-01	2.6E-01	---
5	R／B 3Fエレベータ前	1.5E-01	<8.6E-2	3.5E-01	1.5E-01	---
6	R／B 3F北西階段前	1.9E-01	<8.6E-2	2.8E-01	1.4E-01	---
7	R／B 2Fエレベータ前	<9.5E-02	<8.6E-2	4.4E-01	2.3E-01	---
8	R／B 2F北西階段前	3.0E-01	<8.6E-2	5.3E-01	2.3E-01	---
9	R／B 1F南側入口	2.9E-01	<8.6E-2	3.3E-01	2.3E-01	---
10	R／B 1F北側入口	1.6E-01	<8.6E-2	6.3E-01	1.2E-01	---
11	R／B B1Fエレベータ前	1.2E-01	1.3E-01	4.5E-01	2.7E-01	---
12	R／B B2Fエレベータ前	3.1E-01	9.8E-02	6.1E-01	3.0E-01	---
13	T／B 2F北東階段前	3.9E-01	1.9E-01	6.8E-01	4.0E-01	---
14	T／B 2F南側階段前	3.1E-01	1.0E-01	4.0E-01	2.8E-01	---
15	T／B 1F北側ヒーターエリア入口	3.1E-01	<8.6E-2	7.3E-01	3.0E-01	---
16	T／B 1F南側ヒーターエリア入口	3.0E-01	<8.6E-2	4.8E-01	2.0E-01	---
17	T／B BF北側ヒーターエリア入口	3.4E-01	<8.6E-2	5.6E-01	1.4E-01	---
18	T／B BFパワーセンター入口	3.3E-01	2.9E-01	1.4E+00	2.4E-01	---
19	RW／B 1Fコントロールパネル前	5.1E-01	1.5E-01	6.8E-01	4.7E-01	---
20	RW／B B2F階段下	2.4E-01	2.0E-01	5.5E-01	4.2E-01	---
測定器		F1-α・β-001	F1-α・β-001	F1-α・β-001	F1-α・β-001	---
機器効率		0.264	0.264	0.264	0.264	---
BG(cpm)		35	28	30	28	---
検出限界値(Bq/cm^2)		9.5E-02	8.6E-02	8.9E-02	8.6E-02	---

備考

単位:Bq/cm^2

No.12　5・6号機　中操表面汚染密度測定記録(5・6号機他)　平成28年6月分

No.	測定ポイント	6/6	6/13	6/20	6/27	---
1	5号中操	<1.0E-01	<8.6E-02	<8.9E-02	<8.6E-02	---
2	6号中操	<1.0E-01	<8.6E-02	<8.9E-02	<8.6E-02	---
3	5・6号　C／B　1F　階段前	<1.0E-01	<8.6E-02	<8.9E-02	<8.6E-02	---
4	5・6号　C／B　3F　屋上出入口前	<1.0E-01	<8.6E-02	<8.9E-02	<8.6E-02	---
測定器		F1-α・β-001	F1-α・β-001	F1-α・β-001	F1-α・β-001	---
換算定数(Bq/cm^2・cpm)		3.16E-03	3.16E-03	3.16E-03	3.16E-03	---
BG(cpm)		43	28	30	28	---
検出限界値(Bq/cm^2)		1.0E-01	8.6E-02	8.9E-02	8.6E-02	---

備考

単位:Bq/cm^2

No.13 5号機 集積線量当量測定記録

平成28年6月分

No.	測定ポイント ＼ 月日	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29
1	R／B 5Fエレベータ前	7.1E-02	7.0E-02	6.9E-02	7.0E-02	6.9E-02
2	R／B 5F北東階段前	3.1E+00	3.1E+00	3.1E+00	3.1E+00	3.1E+00
3	R／B 4Fエレベータ前	3.9E-02	3.9E-02	3.9E-02	3.9E-02	3.8E-02
4	R／B 3Fエレベータ前	3.0E-02	3.0E-02	3.0E-02	2.9E-02	2.9E-02
5	R／B 3F北東階段前	4.0E-02	4.0E-02	3.9E-02	4.0E-02	4.0E-02
6	R／B 2Fエレベータ前	7.3E-02	7.3E-02	7.2E-02	7.2E-02	7.1E-02
7	R／B 2F北東階段前	6.0E-02	6.0E-02	6.0E-02	6.0E-02	5.9E-02
8	R／B 1Fエレベータ前	1.1E-01	1.1E-01	1.1E-01	1.1E-01	1.1E-01
9	R／B 1F北側入口	9.1E-02	9.0E-02	9.0E-02	8.9E-02	9.0E-02
10	R／B 1F南側入口	4.0E-02	4.0E-02	4.0E-02	4.0E-02	4.0E-02
11	R／B BF北東コーナー	3.5E-01	3.4E-01	3.5E-01	3.5E-01	3.5E-01
12	R／B BF南西コーナー	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00
13	T／B 2F北東階段前	2.1E-02	2.1E-02	2.1E-02	2.1E-02	2.1E-02
14	T／B 2F南側階段前	3.2E-02	3.1E-02	3.2E-02	3.1E-02	3.2E-02
15	T／B 1F北側ヒーターエリア入口	2.5E-02	2.3E-02	2.2E-02	2.2E-02	2.2E-02
16	T／B 1FSJAE室入口	3.0E-02	2.9E-02	3.0E-02	2.9E-02	3.0E-02
17	T／B BF北側ヒーターエリア入口	1.7E-02	1.6E-02	1.6E-02	1.6E-02	1.6E-02
18	T／B BF南東階段前	2.8E-02	2.7E-02	2.7E-02	2.7E-02	2.9E-02
19	RW／B 1Fコントロールパネル前	2.4E-02	2.4E-02	2.3E-02	2.4E-02	2.4E-02
20	RW／B BF階段下	3.9E-01	3.9E-01	3.9E-01	3.9E-01	3.9E-01
測定器		F1-HDT-001	F1-HDT-001	F1-HDT-001	F1-HDT-001	F1-HDT-001

備考

単位：mSv/168h

No.14 6号機 集積線量当量測定記録

平成28年6月分

No.	測定ポイント ＼ 月日	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29
1	R／B 6Fエレベータ前	5.2E-02	5.2E-02	5.2E-02	5.1E-02	5.1E-02
2	R／B 6F北西階段前	1.2E-01	1.2E-01	1.2E-01	1.2E-01	1.2E-01
3	R／B 5Fエレベータ前	5.2E-02	5.1E-02	5.1E-02	5.1E-02	5.1E-02
4	R／B 4Fエレベータ前	1.3E-01	1.3E-01	1.3E-01	1.3E-01	1.3E-01
5	R／B 3Fエレベータ前	9.3E-02	9.2E-02	9.1E-02	9.1E-02	9.1E-02
6	R／B 3F北西階段前	1.3E-01	1.3E-01	1.3E-01	1.3E-01	1.3E-01
7	R／B 2Fエレベータ前	4.0E-02	4.0E-02	4.0E-02	3.9E-02	4.0E-02
8	R／B 2F北西階段前	9.9E-01	9.9E-01	9.8E-01	9.8E-01	9.8E-01
9	R／B 1F北側入口	3.0E-01	3.0E-01	3.0E-01	3.0E-01	3.0E-01
10	R／B 1F南側入口	2.3E-01	2.3E-01	2.3E-01	2.3E-01	2.3E-01
11	R／B B1Fエレベータ前	3.6E-02	3.6E-02	3.6E-02	3.6E-02	3.5E-02
12	R／B B2Fエレベータ前	6.2E-02	6.0E-02	6.2E-02	6.1E-02	6.1E-02
13	T／B 2F北東階段前	2.7E-02	2.7E-02	2.7E-02	2.7E-02	2.7E-02
14	T／B 2F南側階段前	7.1E-02	7.0E-02	7.1E-02	7.0E-02	7.1E-02
15	T／B 1F北側ヒーターエリア入口	3.0E-02	3.0E-02	3.0E-02	3.0E-02	3.0E-02
16	T／B 1F南側ヒーターエリア入口	2.6E-02	2.6E-02	2.5E-02	2.5E-02	2.5E-02
17	T／B BF北側ヒーターエリア入口	2.3E-02	2.3E-02	2.3E-02	2.3E-02	2.3E-02
18	T／B BFパワーセンター入口	1.9E-02	1.9E-02	1.9E-02	1.9E-02	1.8E-02
19	RW／B 1Fコントロールパネル前	4.2E-02	4.3E-02	4.2E-02	4.2E-02	4.2E-02
20	RW／B B2F階段下	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	6.2E-01	6.2E-01
測定器		F1-HDT-002	F1-HDT-002	F1-HDT-002	F1-HDT-002	F1-HDT-001

備考

単位：mSv/168h

放射線管理月報

No.15　5･6号機 空気中放射性物質濃度測定記録

平成28年6月分

測定ポイント		月日	6/6	6/13	6/20	6/27	----
5-1	5号機 R／B 1F エレベータ前	採取時刻	9:30 10:00	9:40 10:10	9:35 10:05	9:45 10:15	--- ---
		試料量(ℓ)	1260	1161	1161	1161	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	---	---	---	---
		全β	<3.6E-06	<3.9E-06	<3.5E-06	<4.1E-06	---
5-2	5号機 T／B 1F 廊下中央	採取時刻	9:00 9:30	9:00 9:30	9:00 9:30	9:10 9:40	--- ---
		試料量(ℓ)	1520	1500	1500	1500	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	---	---	---	---
		全β	<3.0E-06	<3.0E-06	<2.7E-06	<3.2E-06	---
5-3	5号機 RW／B 1F コントロールパネル室	採取時刻	9:00 9:30	9:00 9:30	9:00 9:30	9:10 9:40	--- ---
		試料量(ℓ)	1610	1590	1600	1610	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	---	---	---	---
		全β	<2.8E-06	<2.9E-06	<2.5E-06	<2.9E-06	---
5-4	5号機 S／B 出入口付近	採取時刻	8:50 9:20	9:00 9:30	9:00 9:30	9:10 9:40	--- ---
		試料量(ℓ)	1260	1161	1161	1161	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	---	---	---	---
		全β	<3.6E-06	<3.9E-06	<3.5E-06	<4.1E-06	---
5DG	5号機 T／B地階 D/G(A)室 【月1回】	採取時刻	--- ---	9:20 9:50	--- ---	--- ---	--- ---
		試料量(ℓ)	---	1173	---	---	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	-	---	---	---
		全β	---	<3.9E-06	---	---	---

測定ポイント		月日	6/6	6/13	6/20	6/27	----
6-1	6号機 R／B 1F エレベータ前	採取時刻	9:00 9:30	9:00 9:30	9:00 9:30	9:10 9:40	--- ---
		試料量(ℓ)	1809	1770	1797	1790	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	---	---	---	---
		全β	<2.5E-06	<2.6E-06	<2.2E-06	<2.6E-06	---
6-2	6号機 T／B 1F 廊下中央	採取時刻	9:00 9:30	9:00 9:30	9:00 9:30	9:10 9:40	--- ---
		試料量(ℓ)	1742	1723	1729	1780	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	---	---	---	---
		全β	<2.6E-06	<2.6E-06	<2.3E-06	<2.7E-06	---
6-3	6号機 RW／B 1F コントロールパネル室	採取時刻	9:00 9:30	9:00 9:30	9:00 9:30	9:10 9:40	--- ---
		試料量(ℓ)	1724	1735	1721	1713	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	---	---	---	---
		全β	<2.6E-06	<2.6E-06	<2.3E-06	<2.8E-06	---
6DG	6号機 R／B地階 D/G(A)室 【月1回】	採取時刻	--- ---	10:00 10:30	--- ---	--- ---	--- ---
		試料量(ℓ)	---	1173	---	---	---
		Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	-	---	---	---
		全β	---	<3.9E-06	---	---	---

備考

単位：Bq/cm^3

No.16　　5・6号機　中操空気中放射性物質濃度測定　　平成28年6月分

測定ポイント			6/6	6/13	6/20	6/27	---
5・6号機　中操	採取時刻		9:20 10:20	9:30 10:30	9:10 10:10	9:20 10:20	--- ---
	試料量(ℓ)		3480	3440	3410	3490	---
	ダスト (Bq/cm^3)	Ge検出器	---	---	---	---	---
		全放射能	---	---	---	---	---
		Cs-134	---	---	---	---	---
		Cs-137	---	---	---	---	---
		I-131	---	---	---	---	---
		全β	<1.3E-06	<1.3E-06	<1.2E-06	<1.4E-06	---

備考

単位:Bq/cm^3

放射線管理月報

No.17　5・6号機　連続ダストモニタ状況確認

平成28年6月分

号機	確認項目＼月日	6/1	6/6	6/8	6/13	6/15	6/20	6/22	6/27	6/29	/
5号機	警報発生の有無確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	――
	トレンドデータ確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	――
	ろ紙残量確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	――
6号機	警報発生の有無確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	――
	トレンドデータ確認	×	×	×	×	×	×	×	×	×	――
	ろ紙残量確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	――

備考

・異常なしの場合は、「○」を記入する。
・異常ありの場合は、「×」を記入し理由・対応を備考欄に記載する。

6号機　：　H27.12/23 17:40～　LAN伝送異常につき、HP操作盤にて確認不可。