

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成28年11月)[2/4]

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		5・6号サービス建屋休憩所	企業センター厚生棟休憩所	西門研修棟休憩所	正門警備所休憩所	旧5・6号出入管理所休憩所	水処理制御室・運転員休憩所	企業棟休憩所A棟										
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ
1日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下