

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成29年8月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

| 休憩所等名称 | | 免震重要棟 | 免震重要棟前プレハブ休憩所 | 事務本館休憩所 | 1・2号サービス建屋休憩所 | 3・4号サービス建屋休憩所 | 集中処理施設(工作建屋)休憩所 | 共用プール建屋休憩所 | 構内移動式給水車(土捨て場北側) | 構内移動式給水車(物揚場進入路付近南側) | 構内移動式給水車(装備交換所D北側) | | | | | |
|--------|---|-------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------|------------|------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | 測定点数 | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | | | | | |
| | | 19 | 18 | 33 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | 21 | 18 | 33 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 1日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 2日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 3日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 4日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 5日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 6日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | | | | | |
| 7日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 8日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 9日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 10日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 11日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 12日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 13日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 14日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 15日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 16日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 17日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 18日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 19日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 20日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | ※1— | | | | | |
| 21日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 22日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 23日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 24日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 25日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 26日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 27日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | | | | | |
| 28日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 29日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 30日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 31日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |

※1:お盆期間の為、休憩所運用中止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下