

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成29年9月)[2/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		5・6号サービス建屋休憩所	企業センター厚生棟休憩所	西門研修棟休憩所	正門警備所休憩所	旧5・6号出入管理所休憩所	水処理制御室・運転員休憩所	企業棟休憩所A棟										
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ
		27	9	7	7	7	8	21										
		27	9	7	7	7	8	21										
		27	9	7	7	7	8	21										
1日(金)		○	○	○	○	○	○	○										
2日(土)		○	○	○	○	○	○	○										
3日(日)		○	○	○	○	○	○	○										
4日(月)		○	○	○	○	○	○	○										
5日(火)		○	○	○	○	○	○	○										
6日(水)		○	○	○	○	○	○	○										
7日(木)		○	○	○	○	○	○	○										
8日(金)		○	○	○	○	○	○	○										
9日(土)		○	○	○	○	○	○	○										
10日(日)		○	○	○	○	○	○	○										
11日(月)		○	○	○	○	○	○	○										
12日(火)		○	○	○	○	○	○	○										
13日(水)		○	○	○	○	○	○	○										
14日(木)		○	○	○	○	○	○	○										
15日(金)		○	○	○	○	○	○	○										
16日(土)		○	○	○	○	○	○	○										
17日(日)		○	○	○	○	○	○	○										
18日(月)		○	○	○	○	○	○	○										
19日(火)		○	○	○	○	○	○	○										
20日(水)		○	○	○	○	○	○	○										
21日(木)		○	○	○	○	○	○	○										
22日(金)		○	○	○	○	○	○	○										
23日(土)		○	○	○	○	○	○	○										
24日(日)		○	○	○	○	○	○	○										
25日(月)		○	○	○	○	○	○	○										
26日(火)		○	○	○	○	○	○	○										
27日(水)		○	○	○	○	○	○	○										
28日(木)		○	○	○	○	○	○	○										
29日(金)		○	○	○	○	○	○	○										
30日(土)		○	○	○	○	○	○	○										

【測定項目】

γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm²以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下