

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成29年10月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	共用プール建屋休憩所	構内移動式給水車(土捨て場北側)※	構内移動式給水車(物揚場進入路付近南側)※	構内移動式給水車(装備交換所D北側)※					
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ					
		γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ
		γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ
1日(日)	○	○	○	—	—	—	—									
2日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
3日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
4日(水)	○	○	○	○	○	○	○									
5日(木)	○	○	○	○	○	○	○									
6日(金)	○	○	○	○	○	○	○									
7日(土)	○	○	○	—	—	—	—									
8日(日)	○	○	○	—	—	—	—									
9日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
10日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
11日(水)	○	○	○	○	○	○	○									
12日(木)	○	○	○	○	○	○	○									
13日(金)	○	○	○	○	○	○	○									
14日(土)	○	○	○	—	—	—	—									
15日(日)	○	○	○	—	—	—	—									
16日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
17日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
18日(水)	○	○	○	○	○	○	○									
19日(木)	○	○	○	○	○	○	○									
20日(金)	○	○	○	○	○	○	○									
21日(土)	○	○	○	—	—	—	—									
22日(日)	○	○	○	—	—	—	—									
23日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
24日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
25日(水)	○	○	○	○	○	○	○									
26日(木)	○	○	○	○	○	○	○									
27日(金)	○	○	○	○	○	○	○									
28日(土)	○	○	○	—	—	—	—									
29日(日)	○	○	○	—	—	—	—									
30日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
31日(火)	○	○	○	○	○	○	○									

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup>以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm<sup>3</sup>)相当以下