

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成30年2月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	共用プール建屋休憩所	構内移動式給水車(土捨て場北側)※	構内移動式給水車(物揚場進入路付近南側)※	構内移動式給水車(装備交換所D北側)※					
		測定点数	γ	19	18	33	9	9	8	7	2	2	2			
		ス	21	18	33	9	9	8	7	2	2	2				
		ダ	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1				
1日(木)	○	○	○	※1-	○	○	○									
2日(金)	○	○	○	-	○	○	○									
3日(土)	○	○	○	-	-	-	-									
4日(日)	○	○	○	-	-	-	-									
5日(月)	○	○	○	-	○	○	○									
6日(火)	○	○	○	-	○	○	○									
7日(水)	○	○	○	-	○	○	○									
8日(木)	○	○	○	-	○	○	○									
9日(金)	○	○	○	-	○	○	○									
10日(土)	○	○	○	-	-	-	-									
11日(日)	○	○	○	-	-	-	-									
12日(月)	○	○	○	-	○	○	○									
13日(火)	○	○	○	-	○	○	○									
14日(水)	○	○	○	-	○	○	○									
15日(木)	○	○	○	-	○	○	○									
16日(金)	○	○	○	-	○	○	○									
17日(土)	○	○	○	-	-	-	-									
18日(日)	○	○	○	-	-	-	-									
19日(月)	○	○	○	-	○	○	○									
20日(火)	○	○	○	-	○	○	○									
21日(水)	○	○	○	-	○	○	○									
22日(木)	○	○	○	○	○	○	※1-									
23日(金)	○	○	○	○	○	○	-									
24日(土)	○	○	○	-	-	-	-									
25日(日)	○	○	○	-	-	-	-									
26日(月)	○	○	○	○	○	○	-									
27日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
28日(水)	○	○	○	○	○	○	○									

※1:電源停止の為、運用休止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下