

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H30)

測定者		計測器番号	F1-ICW-042, 149
測定日時	平成30年6月19日	(8:05 ~ 12:35)	

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (H30. 6. 12)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫 第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟	瓦礫類	—	—	
4	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上2階	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
5	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上1階	瓦礫類	0.001	0.001	
6	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下1階	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
7	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下2階	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
8	一時保管エリア A 1	A テント	瓦礫類	0.120	0.120
9	一時保管エリア A 2	B テント	瓦礫類	0.200	0.200
10	一時保管エリア B	テント西側ヤード	瓦礫類	0.004	0.004
11	一時保管エリア C	C ヤード	瓦礫類	—	—
12	一時保管エリア D	ヤード	瓦礫類	—	—
13	一時保管エリア E 1	ヤード	瓦礫類	0.030	0.030
14	一時保管エリア E 2	ヤード南側	瓦礫類	0.015	0.015
15	一時保管エリア F 1, F 2	ヤード	瓦礫類	—	—
16	一時保管エリア G	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001
17		第3土捨場北側北入口		0.001	0.001
18		第3土捨場北西側	伐採木 (幹根)	0.001	0.001
19	一時保管エリア H	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.002	0.002
20		旧ヘリポート北側南入口		0.001	0.001
21		旧ヘリポート北西側		0.002	0.002
22	一時保管エリア J	管理型最終処分場	瓦礫類	—	—
23	一時保管エリア L	B ヤード	瓦礫類	0.001	0.001
24	一時保管エリア M	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	0.002	0.002
25		5/6号機西側ヤード東入口		0.001	0.001
26	一時保管エリア N	水処理制御室北側 A	瓦礫類	—	—
27	一時保管エリア O	安定型処分場	瓦礫類	—	—
28	一時保管エリア P 1	エリア ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	0.005	0.006
29	一時保管エリア P 2	エリア ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	0.007	0.007
30	一時保管エリア Q	研修棟駐車場	瓦礫類	—	—
31	一時保管エリア T	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	—	—
32	一時保管エリア U	大型機器メンテナンス建屋西側	瓦礫類	—	—
33	一時保管エリア V	安定型処分場南側	瓦礫類	—	—
34	一時保管エリア W	固体庫 1, 2 棟南側 (W1)	瓦礫類	—	—
35		研修棟北側 (W2)	瓦礫類	—	—
36	一時保管エリア X	固体庫 1, 2 棟東側	瓦礫類	—	—
37	一時保管エリア A A	覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	0.001	0.001
38	一時保管エリア a	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	—	—
39	一時保管エリア b	金属材専用置場	使用済保護衣等	0.005	0.005
40	一時保管エリア c	No. 2 資材倉庫	使用済保護衣等	—	—
41	一時保管エリア d	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	0.005	0.006
42	一時保管エリア e	エリア	使用済保護衣等	0.035	0.035
43	一時保管エリア f	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.002	0.002
44	一時保管エリア g	A B テント西側	使用済保護衣等	0.011	0.011
45	一時保管エリア i	B ヤード海側	使用済保護衣等	0.001	0.001
46	一時保管エリア j	固体庫 3, 4 棟間	使用済保護衣等	—	—
47	一時保管エリア k	5/6号機西側ヤード A	使用済保護衣等	0.001	0.001
48	一時保管エリア l	5/6号機西側ヤード B	使用済保護衣等	0.002	0.002
49	一時保管エリア m	1, 2 号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	—	—
50	一時保管エリア n	1, 2 号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	—	—
51	一時保管エリア o	固体庫 1, 2 棟建屋周り	使用済保護衣等	—	—
52	一時保管エリア o	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	—	—

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H30)

測定者		計測器番号	F1-ICW-042, 149
測定日時	平成30年6月20日	(8:05 ~ 12:32)	

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (H30. 6. 13)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫 第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟	瓦礫類	0.013	0.013	
4	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上2階	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
5	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上1階	瓦礫類	—	—	
6	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下1階	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
7	固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下2階	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
8	一時保管エリアA 1	Aテント	瓦礫類	—	
9	一時保管エリアA 2	Bテント	瓦礫類	—	
10	一時保管エリアB	テント西側ヤード	瓦礫類	—	
11	一時保管エリアC	Cヤード	瓦礫類	0.002	0.002
12	一時保管エリアD	ヤード	瓦礫類	0.004	0.004
13	一時保管エリアE 1	ヤード	瓦礫類	—	
14	一時保管エリアE 2	ヤード南側	瓦礫類	—	
15	一時保管エリアF 1, F 2	ヤード	瓦礫類	0.003	0.003
16	一時保管エリアG	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	—	
17		第3土捨場北側北入口	—	—	
18		第3土捨場北西側	伐採木 (幹根)	—	
19	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	—	
20		旧ヘリポート北側南入口	—	—	
21		旧ヘリポート北西側	—	—	
22	一時保管エリアJ	管理型最終処分場	瓦礫類	0.010	0.010
23	一時保管エリアL	Bヤード	瓦礫類	—	
24	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	—	
25		5/6号機西側ヤード東入口	—	—	
26	一時保管エリアN	水処理制御室北側A	瓦礫類	0.002	0.002
27	一時保管エリアO	安定型処分場	瓦礫類	0.003	0.003
28	一時保管エリアP 1	エリア ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	—	
29	一時保管エリアP 2	エリア ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	—	
30	一時保管エリアQ	研修棟駐車場	瓦礫類	0.040	0.040
31	一時保管エリアT	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.002	0.002
32	一時保管エリアU	大型機器メンテナンス建屋西側	瓦礫類	0.001	0.001
33	一時保管エリアV	安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	0.010	0.010
34	一時保管エリアW	固体庫 1, 2 棟南側 (W1)	瓦礫類	0.025	0.025
35		研修棟北側 (W2)	瓦礫類	0.040	0.040
36	一時保管エリアX	固体庫 1, 2 棟東側	瓦礫類	0.006	0.006
37	一時保管エリアA A	覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	—	
38	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.009	0.009
39	一時保管エリアb	金属材専用置場	使用済保護衣等	—	
40	一時保管エリアc	No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	0.008	0.008
41	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	—	
42	一時保管エリアe	エリア	使用済保護衣等	—	
43	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	—	
44	一時保管エリアg	A Bテント西側	使用済保護衣等	—	
45	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	—	
46	一時保管エリアj	固体庫 3, 4 棟間	使用済保護衣等	0.007	0.007
47	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	—	
48	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	—	
49	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	0.004	0.004
50	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	0.004	0.004
51	一時保管エリアn	固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	0.007	0.007
52	一時保管エリアo	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	0.001	0.001

