

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成27年10月)[4/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		一般廃棄物焼却炉管理棟待機所	車両汚染検査・除染場待機所	東京パワーテクノロジー自力棟休憩所	関電工自力棟休憩所	クローラクレーン操作室休憩所													
		測定点数	γ	1	5	13	22	15											
			ス	4	2	13	19	25											
			ダ	1	1	2	2	1											
1日(木)	○	○	○	○	○	○													
2日(金)	○	○	○	○	○	○													
3日(土)	○	○	○	○	○	○													
4日(日)	○	○	○	○	○	○													
5日(月)	○	○	○	○	○	○													
6日(火)	○	○	○	○	○	○													
7日(水)	○	○	○	○	○	○													
8日(木)	○	○	○	○	○	○													
9日(金)	○	○	○	○	○	○													
10日(土)	○	○	○	○	○	○													
11日(日)	○	○	○	○	○	○													
12日(月)	○	○	○	○	○	○													
13日(火)	○	○	○	○	○	○													
14日(水)	○	○	○	○	○	○													
15日(木)	○	○	○	○	○	○													
16日(金)	○	○	○	○	○	○													
17日(土)	○	○	○	○	○	○													
18日(日)	○	○	○	○	○	○													
19日(月)	○	○	○	○	○	○													
20日(火)	○	○	○	○	○	○													
21日(水)	○	○	○	○	○	○													
22日(木)	○	○	○	○	○	○													
23日(金)	○	○	○	○	○	○													
24日(土)	○	○	○	○	○	○													
25日(日)	○	○	○	○	○	○													
26日(月)	○	○	○	○	○	○													
27日(火)	○	○	○	○	○	○													
28日(水)	○	○	○	○	○	○													
29日(木)	○	○	○	○	○	○													
30日(金)	○	○	○	○	○	○													
31日(土)	○	○	○	○	○	○													

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下