

G	M	メンバー

## 空間線量当量率 サーベイ記録

測定者		計測器番号	F1-ICW-036
測定日時	平成27年10月6日✓ ( 10:00 ~ 12:00 )✓		

測定No.	測定場所		保管物	空間線量当量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	前回測定値 (H27. 9. 29)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫	第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫	第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫	第3～第8棟	瓦礫類	0.025	0.025	
4	一時保管エリアA1	Aテント	瓦礫類	0.120	0.120	
5	一時保管エリアA2	Bテント	瓦礫類	0.350	0.350	
6	一時保管エリアB	テント西側ヤード	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
7	一時保管エリアC	Cヤード	瓦礫類	0.004	0.004	
8	一時保管エリアD	日立ヤード	瓦礫類	0.007	0.007	
9	一時保管エリアE1	五洋ヤード	瓦礫類	0.055	0.055	
10	一時保管エリアE2	五洋ヤード南側	瓦礫類	0.004	0.004	
11	一時保管エリアF1, F2	ゲンボウヤード	瓦礫類	0.006	0.006	
12	一時保管エリアG	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.002	0.002	
13		第3土捨場北側北入口		0.002	0.002	
14	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.005	0.005	
15		旧ヘリポート北側南入口		0.005	0.005	
16	一時保管エリアI	旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	0.008	0.008	
17	一時保管エリアJ	管理型最終処分場	瓦礫類	0.020	0.020	
18	一時保管エリアL	Bヤード	瓦礫類	0.002	0.002	
19	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	0.005	0.005	
20		5/6号機西側ヤード東入口		0.004	0.004	
21	一時保管エリアN	水処理制御室北側A	瓦礫類	0.007	0.007	
22	一時保管エリアO	安定型処分場	瓦礫類	0.015	0.015	
23	一時保管エリアP1	エリア五洋ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	0.005	0.005	
24	一時保管エリアP2	エリア五洋ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
25	一時保管エリアQ	研修棟駐車場	瓦礫類	0.120	0.120	
26	一時保管エリアR	メンテナンス建屋西側	伐採木 (枝葉根)	—	—	保管されていないため省略
27	一時保管エリアS	水処理制御室北側B	伐採木 (枝葉根)	—	—	保管されていないため省略
28	一時保管エリアT	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.005	0.005	
29	一時保管エリアU	旧展望台北側	瓦礫類	0.003	0.003	
30	一時保管エリアV	安定型処分場南側	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.020	—	
31	一時保管エリアW	固体庫1, 2棟南側	瓦礫類	0.030	0.030	
32		研修棟北側	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
33	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.030	0.030	
34	一時保管エリアb	金属材料専用置場	使用済保護衣等	0.015	0.015	
35	一時保管エリアc	No.2資材倉庫	使用済保護衣等	0.025	0.025	
36	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	0.015	0.015	
37	一時保管エリアe	東電工業エリア	使用済保護衣等	0.050	0.050	
38	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.005	0.005	
39	一時保管エリアg	ABテント西側	使用済保護衣等	0.013	0.013	
40	一時保管エリアh	新設焼却炉北側	使用済保護衣等	—	—	保管されていないため省略
41	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	0.002	0.002	
42	一時保管エリアj	固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	0.012	0.012	
43	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	0.004	0.004	
44	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	0.005	0.005	
45	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺	使用済保護衣等	—	—	保管されていないため省略



