

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日					9月11日	9月11日	9月11日	9月11日
採取時刻					9:05	9:08	8:51	8:59
全					1,000	15	ND(13)	ND(13)
H-3(約12年)					ND(130)	430	190	ND(130)

\* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。