

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日
採取時刻	9:47	9:21	9:36	9:26
Cs-134(約2年)	90	67	120	ND(5.3)
Cs-137(約30年)	850	740	1,200	59
全	1,100	2,400	1,600	210
H-3(約12年)	170	340	ND(130)	310

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。