

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日
採取時刻	9:03	8:40	8:52	8:43
Cs-134(約2年)	72	85	140	ND(13)
Cs-137(約30年)	770	780	1,300	69
全	930	2,300	1,700	190
H-3(約12年)	150	420	220	400

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。