

2018年8月29日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日
採取時刻	9:56	10:15	9:45	10:22
Cs-134(約2年)	180	86	120	9.0
Cs-137(約30年)	1,700	820	1,200	76
全	2,200	2,300	1,800	220
H-3(約12年)	180	280	ND(120)	310

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。