

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月14日	9月14日	9月14日	9月14日
採取時刻	8:18	8:57	9:08	9:00
Cs-134(約2年)	81	85	210	ND(15)
Cs-137(約30年)	970	830	1,900	66
全	1,100	2,300	2,500	180
H-3(約12年)	150	330	ND(120)	270

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。