

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

|                       | A排水路     |  |  |  |  |  |  | 物揚場排水路   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取日                   | 8月3日     |  |  |  |  |  |  | 8月3日     |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取時刻                  | 7:20     |  |  |  |  |  |  | 7:25     |  |  |  |  |  |  |  |
| 降雨量(mm/日)             | 0        |  |  |  |  |  |  | 0        |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      |  |  |  |  |  |  | 解析中      |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.57) |  |  |  |  |  |  | ND(0.74) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-137(約30年)          | 6.7      |  |  |  |  |  |  | 6.1      |  |  |  |  |  |  |  |
| 全                     | 13       |  |  |  |  |  |  | 9.8      |  |  |  |  |  |  |  |
| H-3(約12年)             | -        |  |  |  |  |  |  | -        |  |  |  |  |  |  |  |

単位: Bq/L

|                       | K排水路     |  |  |  |  |  |  | C排水路     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取日                   | 8月3日     |  |  |  |  |  |  | 8月3日     |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取時刻                  | 6:00     |  |  |  |  |  |  | 6:00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 降雨量(mm/日)             | 0        |  |  |  |  |  |  | 0        |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      |  |  |  |  |  |  | 解析中      |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.79) |  |  |  |  |  |  | ND(0.70) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-137(約30年)          | 9.9      |  |  |  |  |  |  | ND(0.80) |  |  |  |  |  |  |  |
| 全                     | 16       |  |  |  |  |  |  | ND(3.3)  |  |  |  |  |  |  |  |
| H-3(約12年)             | -        |  |  |  |  |  |  | -        |  |  |  |  |  |  |  |

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。