

福島第一 港湾内 海水核種分析結果

(データ集約: 9/11)

| 採取場所 | 福島第一 物揚場前海水 ^{**} | | | | 福島第一 1~4号機 取水口内北側海水 (東波除堤北側) | | 福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前) | | 福島第一 6号機 取水口前海水 ^{**} | | 福島第一 港湾口 ^{**} | | | | 告示濃度限度* (Bq/L) |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| | 2018年9月10日 8時28分 | | 対象外 | | 2018年9月10日 8時03分 | | 2018年9月10日 8時10分 | | 2018年9月10日 8時50分 | | 2018年9月10日 7時12分 | | 対象外 | | |
| 検出核種 (半減期) | 試料濃度 (Bq/L) | 倍率 (/) | 試料濃度 (Bq/L) | 倍率 (/) | 試料濃度 (Bq/L) | 倍率 (/) | 試料濃度 (Bq/L) | 倍率 (/) | 試料濃度 (Bq/L) | 倍率 (/) | 試料濃度 (Bq/L) | 倍率 (/) | 試料濃度 (Bq/L) | 倍率 (/) | |
| I-131 (約8日) | ND(0.48) | - | - | - | ND(0.50) | - | ND(0.77) | - | ND(0.51) | - | ND(0.50) | - | - | - | 40 |
| Cs-134 (約2年) | ND(0.42) | - | - | - | ND(0.61) | - | ND(0.59) | - | ND(0.43) | - | ND(0.50) | - | - | - | 60 |
| Cs-137 (約30年) | 2.2 | 0.02 | - | - | 4.5 | 0.05 | 5.2 | 0.06 | ND(0.50) | - | ND(0.42) | - | - | - | 90 |

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

** 物揚場は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施
6号機取水口、港湾口は、一回/週の頻度でサンプリング実施(港湾口はシルトフェンスの開閉を行った日にもサンプリングを実施)

福島第一 港湾内 海水核種分析結果 < 再測定 >

(データ集約 : 9/11)

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 採取場所 | 福島第一 港湾口 | | 告示濃度限度* (Bq/L) |
| 試料採取日時刻 | 2018年8月13日 6時13分 | | |
| 検出核種 (半減期) | 試料濃度 (Bq/L) | 倍率 (/) | |
| Cs-134 (約2年) | 0.071 | 0.00 | 60 |
| Cs-137 (約30年) | 0.71 | 0.01 | 90 |

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])


二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載

分析機関：(財)九州環境管理協会


福島第一 物揚場前海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 1~4号機取水口内北側海水(東波除堤北側)放射能濃度(Bq/L)



福島第一 1~4号機取水口内南側(遮水壁前)海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第一 6号機取水口前海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第一 港湾口海水放射能濃度 (Bq / L)

