

2018年10月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月17日	10月17日	10月17日	10月17日
採取時刻	8:38	8:20	8:48	8:23
Cs-134(約2年)	200	56	230	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	1,900	820	2,400	87
全	2,500	2,300	3,300	200
H-3(約12年)	260	310	170	230

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。