

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日
採取時刻	8:19	9:04	9:16	9:07
Cs-134(約2年)	150	80	190	6.1
Cs-137(約30年)	1,700	910	2,200	78
全	2,200	2,400	3,100	190
H-3(約12年)	190	350	190	230

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。