

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月31日	10月31日	10月31日	10月31日
採取時刻	8:14	8:00	8:25	8:03
Cs-134(約2年)	120	75	150	9.1
Cs-137(約30年)	1,200	830	1,600	78
全	1,500	2,500	2,200	220
H-3(約12年)	240	420	200	290

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。