

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日
採取時刻	8:41	9:23	9:34	9:26
Cs-134(約2年)	120	77	150	9.1
Cs-137(約30年)	1,200	840	1,600	94
全	1,500	2,400	2,100	240
H-3(約12年)	180	330	160	290

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。