

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日
採取時刻	9:45	9:28	9:56	9:32
Cs-134(約2年)	100	77	120	ND(15)
Cs-137(約30年)	1,300	870	1,500	75
全	1,600	2,400	2,100	190
H-3(約12年)	270	410	140	280

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。