

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日
採取時刻	8:05	7:51	8:24	7:54
Cs-134(約2年)	83	68	130	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	1,000	760	1,400	72
全	1,300	2,100	1,800	170
H-3(約12年)	200	340	140	250

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。