

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月23日	11月23日	11月23日	11月23日
採取時刻	8:01	8:41	8:53	8:44
Cs-134(約2年)	150	74	120	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	1,500	800	1,200	59
全	1,700	2,600	1,700	180
H-3(約12年)	190	380	130	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。