

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日
採取時刻	8:02	8:41	8:57	8:46
Cs-134(約2年)	170	81	99	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	2,000	840	1,200	65
全	2,800	2,500	1,500	190
H-3(約12年)	160	370	130	200

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。