

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採取時刻	8:14	7:50	8:03	7:53
Cs-134(約2年)	190	53	97	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	2,300	750	1,100	65
全	3,100	2,500	1,600	170
H-3(約12年)	210	450	120	280

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。