

2018年12月30日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月28日	12月28日	12月28日	12月28日
採取時刻	8:04	8:45	8:57	8:48
Cs-134(約2年)	220	59	100	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	2,400	770	1,100	56
全 $\beta$	3,200	2,400	1,600	170
H-3(約12年)	210	350	140	280

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。